

Pacifyre[®] Kennzeichnungsschild

(U 04 85)

Brandschutz Kennzeichnungsschild

walraven

Rohrabschottungen	Feuerwiderstand	Zulassung / Prüfbericht
☐ BIS Pacifyre [®] MK II Brandschutzmanschette	R 90	Z-19.17-1737
☐ BIS Pacifyre [®] AWM II Brandschutzmanschette (Bau Brandschutzzeichen Typ AWM II)	R 90	Z-19.17-1194
☐ BIS Pacifyre [®] AWM III Brandschutzmanschette (Bau Brandschutzzeichen Typ AWM III)	R 90	Z-19.17-1651
☐ BIS Pacifyre [®] IWM III Brandschutzbandage	R 90	Z-19.17-1219
☐ BIS Pacifyre [®] IWM III Brandschutzbandage (Bau Brandschutzzeichen Typ IWM III)	R 90	Z-19.17-1884
☐ BIS Pacifyre [®] M Rohrummantelung	R 90	P-3155/0966-MPA BS
☐ BIS Pacifyre [®] SML-MI Brandschutz-Set (Bau System 204, R)	R 90	Z-19.17-2114
☐ BIS Pacifyre [®] EFC Brandschutzmanschette	EI 90/120	ETA-13/0793
☐ BIS Pacifyre [®] SML/MLAR Strip	R 30, R 60, R90	Z-19.11-1930 (gemäß Erleichterungen MLAR)
☐ BIS Pacifyre [®] SML Flex Matte (Bau Strip R)	R 30, R 60, R90	Z-19.11-2021 (gemäß Erleichterungen MLAR)
Hersteller der Abschottung	Datum	Abschottungsnummer

Achtung! Diese Abschottung darf nicht beschädigt werden. Beschädigungen müssen fachgerecht behoben werden. Bitte kontaktieren Sie daher den Hersteller der Abschottung.

Art. Nr. 214 999 901

Vorteile und Eigenschaften

- zur Kennzeichnung aller Walraven-Brandabschottungen
- beidseitig bedruckt

Art.Nr.	Modell	Typ	VPE 1
2149999901	Kennzeichnungsschild für Wände und Decken	Deutschland	1

