

Einsatzbereich:

Störungen an Heizkörper-Thermostatventilen werden oft durch Fremdkörper verursacht (Schweißperlen, Schmutzpartikel usw.). Dadurch kann die Schließfunktion der Thermostatventile gestört oder die Dichtung am Ventilkegel beschädigt werden.

Der Oventrop „Demo-Bloc“ ermöglicht ohne Entleeren der Heizungsanlage den schnellen Austausch von Ventileinsätzen zur Reparatur oder Reinigung.

Auch die Umrüstung vorhandener Oventrop Thermostatventile auf Einsätze mit Voreinstellung ist unproblematisch durchzuführen.

Der „Demo-Bloc“ ist verwendbar für alle Oventrop Ventile der „Baureihen A“, „AV 9“, „AV 6“, „ADV 6“, „AZ V“, „E“, „F“, „RF“, „RFV 6“, „KTB“, Dreiwege-Umrüstventile, „Hycococon ATZ, APZ, VTZ, VPZ, ETZ, HTZ“ DN 15-25 (außer Artikel-Nr.: 106 86 67) und „Cocon 2TZ“ DN 15.

max. Betriebsdruck p_s : 10 bar (PN 10)

Artikel-Nr.:

1188051

Zubehör:

Reinigungskrone für alle Ventile

1188400

Kupplungssatz für Oberteiltausch der „Baureihe HRV“

1188092

Differenzdruckmessspindel

1188093



Oventrop „Demo-Bloc“ (M 30 x 1,5 / M 30 x 1,0)

1



Nach Entfernen des Thermostatkopfes vom Ventil den Ventileinsatz mit entsprechendem Werkzeug leicht lösen (M 30 x 1,5 SW 19 / M 30 x 1,0 SW 17). Dann den „Demo-Bloc“ auf Ventil aufschrauben.

2




Bei engen Heizkörpernischen und Verkleidungen zuerst Verschraubung („Demo-Bloc“-Vorsatz) mit Ventil verschrauben.

3



Verschraubung mit „Demo-Bloc“ verschrauben.

4




Spindel des „Demo-Bloc“ einschieben bis spürbare Einrastung am Ventileinsatz erfolgt. Ventileinsatz herauschrauben und Spindel langsam bis Anschlag zurückziehen.

5



„Demo-Bloc“ mit Hilfe des Knebelgriffes schließen und die im Montagegerät befindliche, geringe Wassermenge durch das Entleerungsventil an der Unterseite ablassen.

6



Die innere Verschlusskappe des „Demo-Bloc“ lösen und den auszutauschenden bzw. zu reinigenden Ventileinsatz entnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 1
ti 41-0/10/MW
Ausgabe 2014