

Produktdatenblatt (gemäß EU-Verordnung Nr. 811/2013)

1	Markenname		Vaillant
2	Modelle	I	VCW 206/7-2 (E-DE)
		II	-
		III	-
		IV	-
		V	-
		VI	-

			I	II	III	IV	V	VI
3	Temperaturanwendung		High/Medium/Low	-	-	-	-	-
4	Warmwasserbereitung: Angegebenes Lastprofil		XL	-	-	-	-	-
5	Raumheizung: Jahresarbeitsbedingte Energieeffizienzklasse		A	-	-	-	-	-
6	Warmwasserbereitung: Energieeffizienzklasse		A	-	-	-	-	-
7	Raumheizung: Wärmenennleistung(*8) (*11)	P_{rated}	kW	18	-	-	-	-
8	Jährlicher Energieverbrauch(*8)	Q_{aE}	kWh	9761	-	-	-	-
9	Jährlicher Stromverbrauch(*8)	$AEC_{average}$	kWh	28	-	-	-	-
10	Jährlicher Brennstoffverbrauch(*8)	AFC	GJ	17	-	-	-	-
11	Raumheizung: Jahresarbeitsbedingte Energieeffizienz(*8)	η_s	%	92	-	-	-	-
12	Warmwasserbereitung: Energieeffizienz(*8)	η_{WH}	%	87	-	-	-	-
13	Schalleistungspegel, innen	$L_{WA, indoor}$	$dB(A)$	49	-	-	-	-
14	Möglichkeit des ausschließlichen Betriebs zu Schwachlastzeiten.			-	-	-	-	-

15		Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.
16		„smart“-Wert „1“ : die Informationen zur Warmwasserbereitungs- Energieeffizienz und zum jährlichen Strom- bzw. Brennstoffverbrauch gelten nur bei eingeschalteter intelligenter Regelung.
17		Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.

(*8) für durchschnittliche Klimaverhältnisse

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung P_{rated} gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb $P_{designh}$ und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes P_{sup} gleich der zusätzlichen Heizleistung $sup(T)$



Produktinformation (gemäß EU-Verordnung Nr. 813/2013)

1	Markenname		Vaillant
2	Modelle	I	VCW 206/7-2 (E-DE)
		II	-
		III	-
		IV	-
		V	-
		VI	-

			I	II	III	IV	V	VI
18	Brennwertkessel		✓	-	-	-	-	-
19	Niedertemperatur-Kessel(*2)		✓	-	-	-	-	-
20	B1-Kessel		-	-	-	-	-	-
21	Raumheizgerät mit Kraft-Wärme-Kopplung		-	-	-	-	-	-
22	Zusatzheizgerät		-	-	-	-	-	-
23	Kombiheizgerät		✓	-	-	-	-	-
24	Raumheizung: Wärmenennleistung(*11)	P_{rated}	kW	18	-	-	-	-
25	Nutzbare Wärmeleistung bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb(*1)	P_s	kW	18,5	-	-	-	-
26	Nutzbare Wärmeleistung bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturbetrieb	P_t	kW	6,1	-	-	-	-
27	Raumheizung: Jahrezeitbedingte Energieeffizienz	η_s	%	92	-	-	-	-
28	Wirkungsgrad bei Wärmenennleistung und Hochtemperaturbetrieb(*4)	η_h	%	88,7	-	-	-	-
29	Wirkungsgrad bei 30 % der Wärmenennleistung und Niedertemperaturanwendung(*5)	η_t	%	96,7	-	-	-	-
30	Hilfsstromverbrauch: Vollast	$e_{l,max}$	kW	0,019	-	-	-	-
31	Hilfsstromverbrauch: Teillast	$e_{l,min}$	kW	0,010	-	-	-	-
32	Stromverbrauch: Bereitschaftszustand	P_{SB}	kW	0,002	-	-	-	-
33	Wärmeverlust: Bereitschaftszustand	$P_{SB,y}$	kW	0,049	-	-	-	-
34	Energieverbrauch der Zündflamme	P_{gn}	kW	-	-	-	-	-
35	Stickoxidausstoß	NO_x	mg/kWh	42	-	-	-	-
36	Warmwasserbereitung: Angegebenes Lastprofil		XL	-	-	-	-	-
37	Warmwasserbereitung: Energieeffizienz	η_{WH}	%	87	-	-	-	-
38	Täglicher Stromverbrauch	Q_{dec}	kWh	0,129	-	-	-	-
39	Täglicher Brennstoffverbrauch	Q_{aver}	kWh	22,203	-	-	-	-
40	Hersteller		Vaillant					
41	Adresse des Herstellers		Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany					

42		Alle spezifischen Vorkehrungen für die Montage, Installation und Wartung sind in den Betriebs- und Installationsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen.
43		Dieser Heizkessel mit Naturzug ist für den Anschluss ausschließlich in bestehenden Gebäuden an eine von mehreren Wohnungen belegte Abgasanlage bestimmt, die die Verbrennungsrückstände aus dem Aufstellraum ins Freie ableitet. Er bezieht die Verbrennungsluft unmittelbar aus dem Aufstellraum und ist mit einer Strömungssicherung ausgestattet. Wegen geringerer Effizienz ist jeder andere Einsatz dieses Heizkessel zu vermeiden — er würde zu einem höheren Energieverbrauch und höheren Betriebskosten führen.
44		Lesen und befolgen Sie die Betriebs- und Installationsanleitungen zu Montage, Installation, Wartung, Demontage, Recycling und / oder Entsorgung.

(*1) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeräteausslass.

(*2) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

(*4) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeräteausslass.

(*5) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklauftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung P_{rated} gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb $P_{designh}$ und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes P_{sup} gleich der zusätzlichen Heizleistung $sup(T_j)$



45	 Alle in den Produktinformationen enthaltenen Daten sind in Anwendung der Vorgaben der Europäischen Direktiven ermittelt worden. Unterschiede zu an anderer Stelle aufgeführten Produktinformationen können aus unterschiedlichen Prüfbedingungen resultieren. Maßgeblich und gültig sind allein die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten.								
46	Wöchentlicher Stromverbrauch mit intelligenter Regelung	$Q_{elec, week, smart}$	kWh	-	-	-	-	-	-
47	Wöchentlicher Stromverbrauch ohne intelligente Regelung	$Q_{elec, week}$	kWh	-	-	-	-	-	-
48	Wöchentlicher Brennstoffverbrauch mit intelligenter Regelung	$Q_{fuel, week, smart}$	kWh	-	-	-	-	-	-
49	Wöchentlicher Brennstoffverbrauch ohne intelligente Regelung	$Q_{fuel, week}$	kWh	-	-	-	-	-	-
50	Wärmenennleistung des Zusatzheizgerätes	P_{sup}	kW	-	-	-	-	-	-
51	Art der Energiezufuhr des Zusatzheizgerätes			Gas	-	-	-	-	-

(*1) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklaufftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeräteausslass.

(*2) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklaufftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

(*4) Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklaufftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am Heizgeräteausslass.

(*5) Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rücklaufftemperatur (am Heizgeräteeinlass) für Brennwertkessel von 30 °C, für Niedertemperaturkessel von 37 °C und für andere Heizgeräte von 50 °C.

(*11) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung P_{rated} gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb $P_{designh}$ und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes P_{sup} gleich der zusätzlichen Heizleistung $sup(T_j)$

