




**Kennzeichnungsschild Brandschutz
für Rohrdurchführung**

- für dauerhafte Kennzeichnung von klassifizierten Viega Rohrabschottungen durch Decken und Wände sowie zur Dokumentation einer Durchführung nach Leitungsanlagenrichtlinie
- optional zusätzlich bestellbar Markierungsstift Modell 2490.1

Ausstattung

Anwendbarkeitsnachweise

Hinweis

Das Schild ist vom Errichter der Abschottung zu ergänzen um: Name der Abschottungsmaßnahme, Datum des angewendeten Nachweises (Ausgabedatum), Dauer des Feuerwiderstandes der Abschottungsmaßnahme, Name des Errichters, Monat/Jahr der Errichtung.

mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP) P-2400/003/15-MPA BS

mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis (abP) P-2410/399/21-MPA BS

mit allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) Z-19.53-2258

mit allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) Z-19.53-2259

mit allgemeiner Bauartgenehmigung (aBG) Z-19.53-2535

Modell 4920.8

Artikel 785 871

Eigenschaften

Breite	B	155
Höhe	H	120
Gewicht	14,5 g	
Volumen	17,76 cm ³	
Werkstoff	Kunststoff	