

Informationen nach REACH

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006/CE (REACH)

Überprüfung 19-01-2021

Remagen, 16.03.2021

Wir erklären, dass die von uns gelieferten Produkte im Bereich der Trinkwasserinstallation/Installationssysteme gemäß REACH-Verordnung als Erzeugnisse eingestuft sind, in denen Kupferteile verbaut sind und in der nachfolgenden „Liste der gefährlichen Stoffe“ (SVHC) mit mehr als 0,1 Massenprozent eingestuft sind gemäß Veröffentlichung der "Kandidatenliste" durch die ECHA.

Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Inhaltsstoffe	CAS- Nummer	EC- Nummer	Liste	Aufnahmedatum	Anmerkungen
Blei (Pb)	7439-92-1	231-100-4	SVHC	27.06.2018	Einstufung nach EG Verordnung 1272/2008 (GHS / CLP) Nr. 1A H360FD

Anmerkung: Blei wird bei einem bestimmungsmäßigen Gebrauch von Systemkomponenten nicht freigesetzt, kann jedoch bei unsachgemäßer Verwendung oder bei der Entsorgung freigesetzt werden.

Der Prozentsatz an Blei variiert je nach verwendeter Legierung durch EN-Normen und ist in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften für die Art des Produkts in Bezug auf den Anwendungsbereich definiert.

In der handelsüblichen Form bestehen keine Gefahren für den Menschen und für die Umwelt.

Qualitätsabteilung ZEWOTHERM

Carsten Efferz



Konrad-Zuse-Ring 34-41 · 53424 Remagen
Tel.: 02642 / 90 56 - 0 · www.zewotherm.de