



SEPPELFRICKE

Installationsanleitung

SEPP SPS[®]-Gas Ersatzverschraubung

Modell-Nr.: 5950

DVGW-Reg. Nr. DG-4550BQ0198


Produktbeschreibung

Gas-Ersatzverschraubung aus Messing mit SPS[®]-G-Pressanschluss

- Geeignet für Gase nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260
- Geeignet für Installationen nach DVGW-Arbeitsblatt G 600, DVGW-TRGI 2008 und TRF
- Für Kupferrohr nach DVGW-Arbeitsblatt GW 392

Technische Daten

Zulässiger max. Betriebsdruck	5 bar
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis +70 °C
höhere thermische Belastung (HTB)	GT/PN 1



Modell-Nr. 5950

Anwendungsbereich




Gas



SEPPELFRICKE

Installationsanleitung


SEPP SPS®-Gas Ersatzverschraubung



1


Installation

1 Kupferrohr rechtwinklig ablängen (mit Rohrschneider oder feinzahniger Säge)




2

2 Rohr innen und außen entgraten




3

3 Einstecktiefe markieren: 30 mm



4

4 Korrekten Sitz des O-Ringes prüfen




5


5 Rohr und Presstülle unter leichtem Drehen bis zum Anschlag zusammen schieben

6 Pressbacke mit M- oder V-Kontur rechtwinklig über die Presswulst der Presstülle setzen und Pressvorgang starten. **Pressbacke muss vollständig schließen!**

7 Nach Verpressung Pressbacke öffnen



6



7

Seppelfricke Armaturen GmbH

Haldenstraße 27
45881 Gelsenkirchen
Deutschland

Telefon: +49 209 404-290
Telefax: +49 209 404-496

info@seppelfricke.de
www.seppelfricke.de

Alle technischen Daten sind unverbindlich und keine garantierten Eigenschaften der Ware. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.seppelfricke.de. Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters, die Produkte auszuwählen, die für bestimmte Anwendungen geeignet sind und darauf zu achten, dass die Druckwerte und Leistungsdaten nicht überschritten werden. Die Installationshinweise sind zu befolgen.

Inst.-Anl. 0200983/2016-07