## walraven

# Technische Information Pacifyre® AWM III Brandschutzmanschette



## Montageanleitung

- Abschottung brennbarer Rohre -

#### Deutschland

Österreich – Schweiz – South East Europe

#### Walraven GmbH

Karl-von-Linde-Str. 22 D-95447 Bayreuth Tel. +49 (0)921 75 60 0 Fax +49 (0)921 75 60 111 info.de@walraven.com

#### Walraven Group

Mijdrecht(NL)-Tienen(BE)-Bayreuth(DE) Banbury(GB)-Malmö (SE)-Grenoble (FR) Barcelona(ES)-Kraków(PL)-MladáBoleslav(CZ) Moscow (RU) - Kyiv (UA) - Danville (US) Shanghai (CN) - Dubai (AE) - Budapest (HU) Mumbai (IN)-Singapore(SG)-Burlington(CA)



## Pacifyre® AWM III Brandschutzmanschette

#### Produktbeschreibung

Zur Abschottung brennbarer Rohre in R90-Qualität nach DIN 4102-11 bzw. El 120 gemäß EN 13501 <u>an</u> Wänden (Massivwände oder leichte Trennwände ≥ 100 mm) und Decken mit Brandschutzanforderungen (≥ 150 mm) nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei. Die Pacifyre\* AWM III Brandschutzmanschette ist vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassen nach **Z-19.53-2433** und wird von der MPA Braunschweig fremdüberwacht.

Europäischer Eignungsnachweis: ETA-13/0906.



■ Rohrdurchmesser Manschettenhöhe

■ DN 32 – 100 26 mm ■ DN 125 – 200 40 mm



## Einsatz- und Anwendungsbereich Zugelassene Rohre bzw. Rohrsysteme:

- Schallgedämmte Abflussrohre wie z. B.
  - Friatec: System Friaphon bis max. Außen-Ø 160 mm
  - Geberit: System Silent-PP\* + dB20 + PE bis max. Außen-Ø 125 mm
  - Ostendorf: System Skolan dB, dB Safe®, HT, HT-Safe® bis max.
    Außen-Ø 160 mm
  - Poloplast: System PoloKal NG + 3S bis max. Außen-Ø 160 mm
  - Rehau: System Raupiano PLUS bis max. Außen-Ø 125 mm
  - Wavin: System AS und PE + SiTech bis max. Außen-Ø 160 mm
- Brennbare Ver- und Entsorgungsrohre bis max. Außen-Ø 160 mm in allen gängigen Rohrwerkstoffen wie z. B.
  - PVC-U, PVC-C, PVC-HI oder PP
  - PE-HD oder PE-X
  - ABS oder ASA
- Staub-Saug-Leitungen bis max. Außen-Ø 160 mm
- Rohrpost-Leitungen bis max. Außen-Ø 160 mm

#### Zugelassene Dämmungen:

■ PE-Schallschutzschlauch bis 5 mm Stärke

Die Abschottung ist kennzeichnungspflichtig!

#### Produkteigenschaften und -vorteile

- Nullabstand zwischen gleichen Manschetten möglich (abhängig von der Einbauart)
- Manschette darf bei Schrägdurchführungen bis zu 3 Dimensionen größer gewählt werden. Es ist die kleinst mögliche
   Manschettengröße (max. Ø160 mm) zu wählen.
- Für den Einbau in Feuchträumen geeignet (feuchtigkeitsunempfindlich)
- Einbau ohne zusätzliche Befestigungen möglich, durch Umbiegen und Einschieben der Laschen in den frischen Beton bzw. Mörtel
- Auf beiden Seiten der Wand bzw. an der Unterseite der Decke zu montieren
- Durch niedrige Manschettenhöhe ist der Einbau von Rohrbögen, Kniestücken, Muffen (nicht bei Schrägdurchführungen) oder Abzweigen in der Wand bzw. direkt in oder unterhalb der Decke möglich.
- Inkl. Befestigungs-Set






### Anwendungstabelle

Manschette (Nenngröße)	Manschetten-	Manschetten-		Anzahl
	innen-Ø (mm)	außen-Ø (mm)		Befestigungslaschen (Stück)
32*	38	47	2135032034	2
40*	46	55	2135040042	2
50*	56	65	2135050052	2
63*	69	82	2135063065	4
75*	81	94	2135075077	4
90*	96	114	2135090092	4
110*	116	134	2135110112	4
125*	132	150	2135125125	4
140*	144	168	2135140140	4
160*	164	188	2135160160	4

<sup>\*</sup> Manschette darf bei Schrägdurchführungen bis zu 3 Dimensionen größer gewählt werden. Es ist die nächstmögliche Manschettengröße (max. Ø160 mm) zu wählen. Es muss, dem Rohr entsprechend jeweils kleinst mögliche Abmessung gewählt werden.

#### Anwendung an Wand und Decke





## Pacifyre® AWM III Brandschutzmanschette

#### Montageanleitung



Rohrleitung (ggf. mit PE-Schallschutzschlauch) durchführen.



Restspalt rauchgasdicht (mit z. B. Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel) verschließen.



Manschettengröße auswählen.



Ggf. anzeichnen und erstellen der Befestigungspunkte (optional dürfen die Laschen auch 90° umgebogen und eingemörtelt werden).



Andübeln der Haltelasche mit dem mitgelieferten Befestigungsset.



Das Kennzeichnungsschild ausfüllen und neben der Abschottung anbringen.

Hinweis: Die Einbaurichtlinien und Spezifikationen der jeweiligen Verwendbarkeitsnachweise sind zwingend zu beachten!



#### Kombination mit

#### Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel

Zum Verschluss von Rest- bzw. Ringspalten. Art.Nr. 2180015300 (Seite 57-58)



#### Pacifyre® Kennzeichnungsschild

Doppelseitiges Kennzeichnungsschild für die gängigen Pacifyre® & Tangit FP Abschottungen. Art.Nr. 2149999901



#### Sonderanwendungen



Nullabstand in leichten Trennwänden und Massivbauteilen



Schrägdurchführungen bis Manschettengröße 160 mm (ohne Muffe)




Raupiano plus bis Außen-Ø 125 mm



Brennbare Rohre bis Außen-Ø 160 mm



Haltelaschen eingemörtelt (90° umgebogen)



Polokal NG 110 mit Muffe