



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4650CM0091

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SEPPELFRICKE Armaturen GmbH Haldenstraße 27, D-45881 Gelsenkirchen
Vertreiber <i>distributor</i>	SEPPELFRICKE Armaturen GmbH Haldenstraße 27, D-45881 Gelsenkirchen
Produktart <i>product category</i>	Bauteile für die Gasinstallation: Gassicherheitsverschlussstopfen und -kappe (4650)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gassicherheitsverschlussstopfen und -kappe
Modell <i>model</i>	SEPP-Protect/...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 154163 K2017 vom 01.02.2018 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW G 5634 (01.07.2013)

70028-01-A-DE

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

28.02.2024 / 19-0606-GNV

23.10.2019 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

G. Schmidt

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
...5715	Nenndruckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 15	
...5715	Nenndruckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 20	
...5715; ...5715.10 ; ...5716	Nenndruckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 25	
...5715	Nenndruckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 32	
...5715; ...5716	Nenndruckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 40	
...5715; ...5716; ...5716.10	Nenndruckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
...5715	Sicherheitsverschlussstopfen, Anschlussart: Gewinde R 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 nach DIN EN 10226-1
...5715.10	Sicherheitsverschlussstopfen für Zweistutzengaszähler-Verschraubung DIN 3376-1 DN 25, Anschlussart: Gewinde G 1 1/4 nach ISO 228-1
...5716	Sicherheitsverschlusskappe, Anschlussart: Gewinde Rp 1, 1 1/2 und 2 nach DIN EN 10226-1
...5716.10	Sicherheitsverschlusskappe für Einstutzengaszähler-Anschlussstück "AS" DIN 3376-2 mit Stutzendichtung DN 50, Anschlussart: Gewinde G 2 nach ISO 228-1

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5112AO0641	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für FX 406/FX 406 Gasgeräte und -anlagen		Dichtungstechnik Wallstabe & Schneider GmbH & Co. KG